



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

003/15

1. **Producent wyrobu budowlanego:** AVK ARMADAN Sp. z o.o.  
ul. Jakubowska 1  
62-045 Pniewy  
**Zakład produkcyjny:** AVK INTERNATIONAL A/S  
Bizovvej 1, Skovby  
DK-8464 Galten, Dania
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Zasuwa klinowa do gazu: 06/70, 02/70, 15/78, 46/70, 36/90, 38/90
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWiU: 28.14.13.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** Instalacje i sieci służące do przesyłania gazu
5. **Specyfikacja techniczna:** PN-EN 1092-2:1999  
Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne  
PN-EN 558+A1:2012  
Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątovej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy  
PN-EN 13774:2013-07  
Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne,  
PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem  
CE - Dyrektywa 97/23/EC w sprawie urządzeń ciśnieniowych
6. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:** typ 02, 06, 15, 46, PN10/16  
typ 38, PN10  
typ 36, PN4/10
7. **Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** DVGW-Germany  
CE - 0085BO0317

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej wskazanej w pkt. 5

Pniewy, 2015-03-12

AVK ARMADAN Sp. z o.o.

Tadeusz Stryjski  
Prezes Zarządu