

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 17/16

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**klucz imer sztywny/teleskopowy do nawierteł, obudowa sztywna/teleskopowa zasuwy, do zasuw i nawierteł NZ i NZE, obudowa sztywna/teleskopowa do zaworów kulowych PE.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw, nawierteł i zaworów kulowych PE.**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:  
**stosowane w nadziemnych i podziemnych systemach wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, służy do otwierania i zamykania zasuw oraz nawierteł.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  
Sarbinowo, ul. Długa 12  
62-021 Paczkowo**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: **system 4.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1074-1:2002, PN-M-74202:1996**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **nie dotyczy.**  
  
7b. Krajowa ocena techniczna: -

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
- specyfikacja techniczna	spełnia	PN-EN 1074-2:2002 PN-M-74202:1996
- osłona/kubek dolny	PE/HDPE	specyfikacja producenta
- zakres średnic, długości	zgodnie z kartą katalogową	
- nasada dolna/górna	EN-GJL-250, EN-GJS-500-7, stal S235	PN-EN 1563:2002
- materiał wrzeciona	S195	PN-EN 10130:2009
- zabezpieczenie antykorozyjne	obudowa ocynkowana lub pokryta farbą bitumiczną	specyfikacja producenta

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNIK  
Systemu Zarządzania Jakością  
*Mglej Robert*  
mgr inż. Robert Mglej

Sarbinowo, dnia 28 marca 2017  
(miejsce i data wydania)